

№ 50 от 21.11.2017г.

В отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Кувандыкскому городскому округу
и г. Медногорску

для

В.А. Степанова,
старшего инспектора ОНД и ПР по
по Кувандыкскому городскому округу
и г. Медногорску,
капитану внутренней службы

**О мерах по исполнению предписания
об устранении нарушений
требований пожарной безопасности**


В соответствии с требованиями Предписания № 136/1/1 от 31.10.2017г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в МАОУ «Гимназия №1» приняты следующие меры:

1. Издан приказ по учреждению № 110 от 01.11.2017г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности» (**Приложение 1**).
2. Утверждён План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности (**Приложение 2**).
3. Оформлена заявка в управление образования о финансировании мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности (**Приложение 3**).

Директор
МАОУ «Гимназия №1»  О.В.Новокрещенова
подпись



Романенко С.А.
8(35361)21863


23.11.17


ПРИКАЗ

**Об устранении нарушений требований
пожарной безопасности**

№ 110

от 01.11.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности в Российской Федерации", «Правил противопожарного режима Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, на основании Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № 136 от 31.10.2017г. и требований Предписания № 136/1/1 от 31.10.2017г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а также в целях обеспечения в МАОУ «Гимназия №1» безопасных условий образовательного процесса и предотвращения случаев возникновения пожаров

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности (Приложение).
2. Романенко С.А., заведующей хозяйством, обеспечить выполнение Плана мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности в срок **до 01.08.2018г.**
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор
МАОУ «Гимназия №1»


подпись

О.В. Новокрещенова



С приказом ознакомлена: 01.11.2017
дата


подпись


Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Гимназия №1»

 О.В. Новокрещенова

Приказ № 110 от 01.11.2017 г.



ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений
требований пожарной безопасности

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|-------|---|--------------------|---|
| 1. | Информирование должностного лица, вынесшего Представление от 31.10.2017г., о принятых мерах по устранению нарушений пожарной безопасности. | до 25.11.2017г. | Романенко С.А., заведующая хозяйством |
| 2. | Оформление ходатайства на имя начальника управления образования о финансовом обеспечении мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности. | до 25.11.2017г. | Романенко С.А., заведующая хозяйством |
| 3. | Замена двери эвакуационного выхода из помещения лыжной базы на дверь, отвечающей требованиям СНиП 21-01-97 п.6.16. | до 15.07.2018г. | Романенко С.А., заведующая хозяйством |
| 4. | Обустройство в помещении лыжной базы эвакуационной лестницы, отвечающей требованиям СНиП 21-01-97 п.6.29, 6.30. | до 15.07.2018г. | Романенко С.А., заведующая хозяйством |
| 5. | Информирование начальника ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску об устранении нарушений пожарной безопасности в соответствии с требованиями Предписания № 136/1/1 от 31.10.2017г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара | до 01.08.2018г. | Романенко С.А., заведующая хозяйством |

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»
462244, г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, дом № 19А
Телефон (35361) 2-18-63 Факс (35361) 2-18-60 E-mail gimnaz_kuv@mail.ru

№ 49 от 21.11.2017г.

Начальнику управления образования
администрации муниципального образования
Кувандыкский городской округ
Оренбургской области

А.Н.Самойлову

директора MAOY «Гимназия №1»

О.В. Новокрещеновой

ХОДАТАЙСТВО

Просим предусмотреть при формировании Соглашения о порядке и условиях предоставления MAOY «Гимназия №1» субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 2018 год финансирование мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Основание:

1. Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № 136 от 31.10.2017г. (Приложение 1).
2. Предписание № 136/1/1 от 31.10.2017г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (Приложение 2).

Примерная стоимость мероприятий и сроки исполнения представлены ниже:

| № п/п | Мероприятия | Цена (руб.) | Сроки |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 1. | Замена двери эвакуационного выхода из помещения лыжной базы на дверь, отвечающей требованиям СНиП 21-01-97 п.6.16. | ~ 20 000 | до 01.08.2018г. |
| 2. | Обустройство в помещении лыжной базы эвакуационной лестницы, отвечающей требованиям СНиП 21-01-97 п.6.29, 6.30. | ~ 7 000 | до 01.08.2018г. |
| ИТОГО: | | ~ 27 000 | |

Директор
MAOY «Гимназия №1»  О.В.Новокрещенова
Подпись

