

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Оренбургской области

ул. Гая, 21 г. Оренбург, 460000 Тел: 77-80-89; факс 77-62-11 E-mail: kanc@oren01.esoo.ru

ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску
462241, Кувандык, пр. Мира, 41 тел. 26-0-11. факс 36-2-04 E-mail: ku-ogpn@yandex.ru

Предписание № 136/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МАОУ «Гимназия №1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»

Совместно с представителем юридического лица, заместителем директора по АХР Романенко Снежанной Александровной, во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску по пожарному надзору № 136 от 02 октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. «27» октября 2017г. и с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «31» октября 2017г. старший инспектором ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску капитан внутренней службы Степановым В.А. проведена проверка, территории и зданий МАОУ «Гимназия «1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области», расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. М. Жукова 19а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ширину двери эвакуационного выхода из лыжной базы выполнить не менее 0,8м.	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08 года ст. 53 СНиП 21-01-97* п.6.16.	01.08.2018 год	
2.	Из помещений лыжной базы эвакуационную лестницу выполнить 3-го тина.	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08 года ст. 53 СНиП 21-01-97* п.6.29, 6.30*.	01.08.2018 г.г.г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Кувандыкскому, городскому округу и г. Медногорску капитан внутренней службы Степанов В.А.



М.Л.П.*

«31» октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Степанов В.А.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«31» октября 2017 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Оренбургской области: 8 (3532) 30-89-99